PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

Dle rozdělovníku

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 04202/2025/03

V Praze dne: 15.4.2025

Vyřizuje: Ing. Pavlíčková / l. 245

Naplnění kapacity PČOV Dolní Chabry – vyhlášení stop-stavu

Jako pověřený správce vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy Vás informujeme, že došlo k naplnění kapacity pobočné čistírny odpadních vod Dolní Chabry (dále PČOV), která slouží k čištění odpadních vod z části území MČ Praha – Dolní Chabry.

PČOV byla navržena pro 4.950 ekvivalentních obyvatel (dále EO, 1 EO = 1 obyvatel). Čistírna se však potýká s řadou problémů, zejména dlouhodobým trvalým obsahem balastních vod v odpadních vodách na úrovni 40 – 60 %, nátoky srážkových vod do splaškové kanalizace a zhoršenými separačními vlastnostmi kalu, díky nimž není možno provozovat čistírnu při projektovaném zatížení, neboť tak dochází k únikům kalu do odtoku. Na základě vyhodnocení provozních dat (zejména stávajícího složení odpadní vody, hydraulické kapacity systému, vlastností kalu) byla stávající maximální kapacita biologického stupně čistírny stanovena 2.800 EO.

Zatížení PČOV v letech 2023 – 2024 činilo 2.618 EO. K tomu byly povoleny projekty nové výstavby pro dalších 241 EO. V tuto chvíli je tak kapacita PČOV zcela vyčerpána a nelze již povolovat další napojení nové výstavby na kanalizaci.

S ohledem na tuto situaci připravuje Pražská vodohospodářská společnost a.s. na čistírně dvě úpravy, a to úpravu aktivačního systému, jejímž cílem je zlepšit separační vlastnosti kalu a stabilizovat čistící procesy, a provedení obtoku tak, aby byl regulován přítok na biologický stupeň na požadovanou hodnotu. Tyto investiční akce umožní navýšit kapacitu čistírny na cca 3.600 EO. Toto řešení chápeme jako dočasné, než bude provedena celková rekonstrukce a intenzifikace PČOV na výhledovou kapacitu 8.000 EO v souladu s nyní zpracovanou „Koncepcí PČOV do roku 2050".

Abychom byli schopni zajistit čištění odpadních vod dle nyní platných legislativních požadavků a v konečném důsledku předešli negativním dopadům na životní prostředí, je nezbytné dále zatížení PČOV Dolní Chabry nenavyšovat. Stávající čistírna již nemá pro další stavební záměry dostatečnou kapacitu, a proto do doby, než budou na čistírně provedeny obě výše uvedené úpravy, bude spolu s vyjádřením k novým žádostem o výstavbu v povodí této ČOV uzavírána smlouva

o podmínkách připojení s tím, že napojení na veřejnou kanalizaci bude možné, až po realizaci úprav biologické linky a nového obtoku. Nadále budou povolovány pouze projekty, u nichž není navyšována produkce odpadních vod. Omezení se netýká oblasti Beranov (Nové Chabry), která je napojena na Ústřední čistírnu odpadních vod Praha, jež má dostatečnou kapacitu.

Žádáme, aby byla tato informace veřejně zpřístupněna pro všechny budoucí stavebníky, jichž se toto omezení týká.

S pozdravem

PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112
-ŘD2-

Ing. Zdeněk Pačvoň
Ředitel divize koncepce a rozvoje

Rozdělovník:

- MČ Praha – Dolní Chabry, Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8
- Úřad MČ Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby, Ing. Pavel Kryštof, vedoucí odboru, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8
- Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
  - Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Filip Foglar, ředitel odboru
  - Odbor ochrany prostředí, RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru
- Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
  - Ing. Petr Kocourek, provozní ředitel
  - Ing. Petr Sýkora, Ph.D., technický ředitel
  - Ing. Marek Červenka, manažer ÚTPČ
  - Ing. Bc. Martin Mikula, manažer ČSOV a PČOV
- Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
- PVS, D2 – Ing. Petr Smrž